



Stellungnahme / Expertise

über die Gleichwertigkeit einer einbruchhemmenden Prüfung
on the equivalence of an burglar resistance

Auftraggeber Client	i + R Fensterbau GmbH	Adresse Address	Dammstr. 6 A-6923 Lauterach
-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------

Bezeichnung Designation	Hebeschiebetür Lift and sliding door	Identifikation Identification	IV 92
Rahmenmaterial Frame material	Holz Wood	Abmessungen Dimensions	Breite / Width 4900 mm Höhe / Height 2746 mm

Prüfstelle Test center	gbd Lab GmbH	Adresse Address	Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
Akkreditierung Accreditation	Nr. 0270	Akkreditiert nach Accredited according to	EN ISO/IEC 17025
Notified Body Notified body	Nr. 2065	Bauprodukteverordnung Construction products regulation	(EU) Nr. 305/2011

Produktnorm Product Standard	Fenster und Türen Windows and doors	EN 14351-1
Einstufung Grading	Statische Belastung Static loading	EN 1627 RC 3
	Dynamische Belastung Dynamic loading	EN 1627 RC 3
	Manueller Einbruchversuch Manual burglary attempts	EN 1627 RC 3

gbd LAB
gbd Lab GmbH www.gbd.at
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor die darin enthalten sind. Für diesen Prüfbericht ist der Inhalt des deutschen Textes maßgeblich. This cover can be used as an edited version. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. For this text report, the content of the german text is decisively.

1 Aufgabenstellung / Task

Der auf Seite 1 genannte Auftraggeber beauftragte die Firma gbd Lab GmbH, eine Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:

Die Ergebnisse aus dem Prüfbericht L18/0156_01 und 13/0399_02.2 sollen auf die Ausführungsvariante mit einer Rahmenkonstruktion aus Holz-Aluminium übertragen werden.

The client, as stated on page 1, has instructed the company gbd Lab GmbH to carry out an expertise based on the following issue:

The results of the test report L18/0156_01 and 13/0399_02.2 shall be transferred to the version with a frame construction made of wood-aluminum.

2 Beurteilung / Assessment

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

- Durchgeführte Systemprüfung vom 24.06.2013, 04.04. und 09.05.2018
- Systembeschreibung

The assessment will be based on:

- Performed system scan from 24.06.2013, 04.04 and 09.05.2018
- System description

Tabelle 1: Überprüfung der Abweichung / Table 1: Review of deviation

Geprüfte Konstruktion Tested construction	Wie im Prüfbericht angeführt. As noted in the test report.
Abweichung Divergence	Rahmenkonstruktion Holz-Aluminium anstatt Holz Frame construction wood-aluminum instead of wood
Beurteilung Judgement	Auf Grund der Verklebung der Isolierglasscheibe mit dem Rahmen kann die Einstufung RC 3 auf die Ausführung Holz-Aluminium übertragen werden. Due to the bonding of the insulating glass pane on the frame, the grading RC3 can be transferred to the wood-aluminum version.

3 Ergebnis und Aussage / Results and statement

Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und Erfahrungen der Prüfstelle sind die Ergebnisse des Prüfberichtes L18/0156_01 vom 15.06.2018 auf die in Tabelle 1 beschriebenen Abweichungen bzw. Zusätze übertragbar.

Due to the examinations and the experience of the test center the results of the test report L18/0156_01 dated 15.06.2018 may be transferred to the divergences or additions described in table 1.

Prüfer
Examiner

gbd LAB

[Signature]

gbd Lab GmbH www.gbd.at
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
Helmut Immler

Anlage -1- Ausführungszeichnungen 2 Seite

