



Prüfbericht

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen:
 Statische Belastung nach EN 1628 im akkreditierten Bereich
 Dynamische Belastung nach EN 1629 im akkreditierten Bereich
 Manuelle Einbruchversuche nach EN 1630 im akkreditierten Bereich

Auftraggeber	i + R Fensterbau GmbH	Adresse	Dammstrasse 6 A – 6923 Lauterach
---------------------	-----------------------	----------------	-------------------------------------

Bezeichnung	Zweiflügeliges Fenster	Identifikation	IV 110
Rahmenmaterial	Holz	Abmessungen	Breite 1500 mm Höhe 2350 mm

Produktnorm	Fenster und Türen	EN 14351-1	
Einstufung	Statische Belastung Dynamische Belastung Manueller Einbruchversuch	EN 1627	RC 3 RC 3 RC 3

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht 12/0504_01A vom 25.11.2014.

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
 gbd Lab GmbH www.gbd.at
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten.

Vorlage 01